























Quantité	Dimension	Vue	Plan	Commentaire
Type 1 - Grand battant				
19	103×204			<ul style="list-style-type: none"> ·Déverrouillage par serrure et gâche à larder avec cylindre par clé et bouton moleté, 3 points ·Niveau d'affaiblissement acoustique de 40 dB
Type 2 - Battant inégaux + DAS				
4	160×204			<ul style="list-style-type: none"> Portes DAS (dispositif Actionné de Sécurité) conforme à la NFS 61-937 avec PV et dispositif de verrouillage d'issues de secours par maintien magnétique intégré dans l'hubriserie haute ·portes maintenues ouvertes ·force des ventouses : 500 daN ·Ferme porte par bandeau à force réglable, agréé ·Asservies des portes au SSI par ventouses électromagnétiques ·Fonctionne par rupteur de courant 48V ·Serrure anti-panique à encastrer
Type 3 - Grand battant				
2	103×204			<ul style="list-style-type: none"> ·Déverrouillage par serrure et gâche à larder avec cylindre par clé et bouton moleté, 3 points
Type 4 - Battants inégaux				
1	180×204			<ul style="list-style-type: none"> ·Déverrouillage par serrure et gâche à larder avec cylindre par clé et bouton moleté, 3 points
Type 5 - Va et vient + DAS				
1	122×204			<ul style="list-style-type: none"> Portes DAS (dispositif Actionné de Sécurité) conforme à la NFS 61-937 avec PV et dispositif de verrouillage d'issues de secours par maintien magnétique ·portes maintenues fermées ·Ferme porte par bandeau à force réglable, agréé ·Asservies des portes au SSI ·Fonctionne par rupteur de courant 48V ·Déverrouillage par gâche à code ·Serrure anti-panique à encastrer
Type 6 - 2 Battant inégaux va et vient à code + DAS				
1	145×204			<ul style="list-style-type: none"> Portes DAS (dispositif Actionné de Sécurité) conforme à la NFS 61-937 avec PV et dispositif de verrouillage d'issues de secours par maintien magnétique ·portes maintenues fermées ·Ferme porte par bandeau à force réglable, agréé ·Asservies des portes au SSI ·Fonctionne par rupteur de courant 48V ·Déverrouillage par gâche à code ·Serrure anti-panique à encastrer
Type 7 - Battant				
10	93×204			<ul style="list-style-type: none"> ·Déverrouillage par serrure et gâche à larder avec cylindre par clé et bouton moleté, 3 points
Type 8 - Couissant				

9	93×204			Sans verrouillage Système coulissant et chariot de marque scrigno ou équivalent exclus du présent lot et à la charge du lot plâtrerie
Type 9 - Battant CF 1/2h				
1	93×204			Verrouillage par serrure et gâche à larder avec cylindre par clé et bouton moleté, 3 points Ferme porte force réglable, invisible ou en applique, agréé
Type 10 - Grand battant CF 1/2h				
2	103×204			Verrouillage par serrure et gâche à larder avec cylindre par clé et bouton moleté, 3 points Ferme porte force réglable, invisible ou en applique, agréé
Type 11 - Battant porte palière				
2	103×204			Porte palière